

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Raciborska 37
40-074 Katowice

Pismo: ASP-DAT-2312-08/2019/1

Katowice dnia: 2019-02-19

ODPOWIEDŹ
na zapytanie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-02-18 oraz 2019-02-19 do Zamawiającego wpłynęła prośba Wykonawcy o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, na:

Wykonanie przeglądów i konserwacji oraz serwis systemów p.poż. wraz z oddymianiem oraz systemów DSO w budynkach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37, ul. Raciborskiej 50 oraz ul. Koszarowej 19

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Proszę o informację czy usunięcie zgłoszonych lub stwierdzonych awarii systemów podlegać będzie odrębnej zapłacie na podstawie przedstawionej do akceptacji kalkulacji usunięcia usterki (robocizna + materiał).
2. W zapytaniu pojawia się informacja o kontroli i regulacji klap oddymiających i drzwi przeciwpożarowych - proszę o podanie ilości klap oraz drzwi.
3. Na podstawie dostępu do informacji publicznej proszę o udzielenie informacji jakie wynagrodzenie za wykonania poszczególnych zadań przedmiotu umowy (zapytania), przysługiwało firmie która do tej pory świadczyła Państwu te usługi. Proszę również o podanie nazwy tej firmy.
4. Czy są jakieś elementy systemów, do których dostęp jest szczególnie utrudniony np. wymaga ustawienia rusztowania.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1 Zgodnie z pkt 2. Uwarunkowania wykonania zadania/charakterystyka przedmiotu zamówienia **SERWIS** Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach zamówienia zapewni (w ramach ceny ofertowej):

- a) stały serwis systemów p.poż, oddymiania oraz DSO w stosunku do których prowadzi przeglądy i konserwację. W przypadku wystąpienia awarii/usterki należy je usunąć w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia;

- b) w przypadku stwierdzenia awarii i konieczności przeprowadzenia innych prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemów zakres zostanie przedstawiony do akceptacji przez Zamawiającego;
 - c) materiały eksploatacyjne np. papier do drukarki, tasiemki, szybki ROP itp.;
 - d) każdorazowo dojazd i pracę serwisu.
- Ad. 2 Z uwagi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający dokonał aktualizacji na dzień 19.02.2019r. załącznika nr 7 – wykaz urządzeń w systemach p.poż., oddymiania i DSO w budynkach ASP w Katowicach, uwzględniając ilość klap/okien oddymiających oraz drzwi p.poż. z napędem służącym do przewietrzania.
- Ad. 3 Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie dot. informacji publicznej odrębnym pismem.
- Ad. 4 Maksymalna wysokość, na której znajdują się niektóre elementy systemów p.poż. wraz z oddymianiem, DSO wynosi 8m.

Informujemy, że stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano zapytanie ofertowe, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego oraz w BIP.

Zamawiający

REKTOR
mf *Michał Antoni Cigan*

- A M